

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

"31" августа 2023 г.

Учётный № ПМ 22230061000207470990



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО
НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Германа Титова, 5, E-mail: o1tond@22.mchs.gov.ru, телефон 33-45-23

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

11.09.2023г.

г. Барнаул

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 2308/004-22/40/ПВПР

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 22» компенсирующего вида

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

В соответствии с планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в рамках реализации программы профилактики МЧС России, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Супруновским А.М., дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю лейтенантом внутренней службы Шелеговым Дмитрием Евгеньевичем проведено мероприятие по профилактике правонарушений в форме профилактического визита по согласованию с контролируемым лицом в целях оценки соблюдения обязательных требований объекта надзора расположенного по адресу: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Советская, 18 в период: с 09 ч 00 мин «11» сентября 2023 г. по 11 ч 00 мин «11» сентября 2023 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МБДОУ «Детский сад № 22» компенсирующего вида Арлянова Елена Александровна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020	01.07.2024	

	защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	№1479)		
2.	Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.07.2024	
3.	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.07.2024	
4.	На путях эвакуации объекта защиты не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 37 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.07.2024	
5.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); Главы 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2024	

	(электрощитовая)		
6.	Пространство за подвесным потолком не защищено автоматической пожарной сигнализацией	п. 4.4 СП 486.1311500.2020; ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2024
7.	В лестничных клетках не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей.	п. 4.4.9 СП 1.13130.2020; ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2024
8.	План эвакуации не соответствует требованиям (на каждом этаже должен иметься фотолюминесцентный план эвакуации, для того чтобы помочь людям в ориентации и выборе направления эвакуации) ГОСТ 34428-2018	9.1.2.12 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия; ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2024

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: 01 июля 2024 года.

К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 22» компенсирующего вида

Арляпова Елена Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Дознаватель ОНД и ПР по Октябрьскому району

ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

лейтенант внутренней службы Шелегов Д.Е.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

(подпись)

